ANALYSERAPPORT 592878

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 23.03.2026
Bilag:

DANAK TEST Reg.nr. 401

KLITGAARD VANDVAERK
Kågen 13
9240 Nibe
v/ Preben Vestergaard

LAB nr:	26-08446, Prøve nr. 737665	**Prøvetager:**	KJA, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Nitrat	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Råvandskontrol - Driftskontrol	**Prøvetagningsperiode:**	19.03.2026 09:55 - 19.03.2026 10:05
Prøvested:	Klitgård DGU 25.317	**Prøvetagningssted:**	
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	19.03.2026 - 23.03.2026

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Nitrat	**26** mg/L	-	50		0.3	M-0018 DS/ENISO10304	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fastsat krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

Rekvirent: KLITGAARD VANDVAERK
Kopi:

Nørresundby d. 23.03.2026

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end

Annemette Neve Batsberg
Annemette Neve Batsberg, Quality/Reviewer

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

ANALYSERAPPORT 592876

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 23.03.2026
Bilag:

KLITGAARD VANDVAERK
Kågen 13
9240 Nibe
v/ Preben Vestergaard

LAB nr:	26-08447, Prøve nr. 737662	**Prøvetager:**	KJA, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Nitrat	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Driftskontrol	**Prøvetagningsperiode:**	19.03.2026 09:30 - 19.03.2026 09:40
Prøvested:	Klitgård Vandværk - Jupiter 70209	**Prøvetagningssted:**	Kågen 13, 9240, badeværelse
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	19.03.2026 - 23.03.2026

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Nitrat	**26** mg/L	-	50		0.3	M-0018 DS/ENISO10304	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: KLITGAARD VANDVAERK
Kopi:

Nørresundby d. 23.03.2026

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end

Annemette Neve Batsberg
Annemette Neve Batsberg, Quality/Reviewer

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.